

- Közös nyomvonalon szerelt vezetékek fő nyomvonala
- EPH bekötő vezeték
- Telefon illetve informatikai hálózat védőcsővezés
- Hangosítási hálózat Müll. Ø16mm-es, MGY 2x1,5mm²
- 2x36W-os parabolatükrös fénycsőarmatúra mennyezet alá szerelve jav. tip. STF 236 DP EVG-vel (SIMOTRADE)
- 2x36W-os tükrös fénycsőarmatúra mennyezet alá szerelve jav. tip. STF 236 V EVG-vel (SIMOTRADE)
- 2x58W-os parabolatükrös fénycsőarmatúra mennyezet alá szerelve jav. tip. STF 258 DP EVG-vel (SIMOTRADE)
- 2x58W-os tükrös fénycsőarmatúra mennyezet alá szerelve jav. tip. STF 258 V EVG-vel (SIMOTRADE)
- 2x58W-os prizmás fénycsőarmatúra mennyezet alá szerelve jav. tip. STM 258 EVG-vel (SIMOTRADE)
- 2x36W-os por-és páramentes fénycsőarmatúra mennyezet alá szerelve jav. tip. STAR 236 EVG-vel (SIMOTRADE)
- 1x18W-os prizmás fénycsőarmatúra tükrök fölé szerelve jav. tip. ST-118 EVG-vel (SIMOTRADE)
- Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest oldalfalra szerelve
jav. tip. ST-EL20 8W-os 1,5h-s készenléti piktogrammal szm: 2,4m.
- Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest mennyezetre illetve oldalfalra szerelve
jav. tip. ST-EL 20 8W-os 1,5h-s készenléti piktogram nélkül
- Mennyezeti lámpatest 21W-os jav. tip. BRIO 2DBR 21WH
- Oldalfali lámpatest E27 7W-os LED izzóval jav. tip. 2008/o
- II. s. falon kívüli vízmentes kapcsoló jav. tip.: PLEXO 55 s szm.1,1m. (LEGRAND)
- II. s. falon kívüli vízmentes 20A-es kapcsoló jav. tip. KKMO 20 6002
- II. s. sülyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér szm. 1,1m. akadálymentes WC-ben 0,9m. (LEGRAND)
- Csillár sülyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér szm. 1,1m.
- Váltó sülyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér szm. 1,1m.
- Kettősváltó sülyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér szm. 1,1m.
- Kereszt sülyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér szm. 1,1m.
- Sülyesztett vízmentes nyomógomb csengőjellel jav. tip. VALENA fehér szm. 1,1m.
- II. s.+f. sülyesztett dug. aljzat jav. tip. VALENA fehér LEGRAND szm. általában 1,1m. mosdóknál 1,6m. rendelőkben, konzultációs helyiségben 0,3m.
- ua. mint az előző, de 4db egymás mellé szerelve, közös kerettel
- II. s.+f. sülyesztett vízmentes dug. aljzat jav. tip. VALENA fehér LEGRAND szm. 1,1m.
- Sülyesztett telefon illetve informatikai csatlakozó jav. tip. VALENA fehér 2xRJ45 szm.0,3 m.
- Sülyesztett hangosítási hálózat csatlakozás jav. tip.: VALENA fehér szm. 0,3m.
- 180°-os mozgásérzékelő mennyezet alá illetve kültéren lámpa alá szerelve jav. tip. JUNG ST kültéren IP54
- Fali hangszóró, sülyesztett hangszóró csatlakozóval jav. tip. VALENA fehér illetve TESLA szm. 2,4m.
- Jelzőcsengő 230/8 V-os csengőtranszformátorral, alátétáblára szerelve jav. tip. LEGRAND
- Akadálymentes WC SZET tápegysége jav. tip. SCHRACK ELSO SIGMA szm: 2,4m.
- Akadálymentes WC SZET hang- és fényjelzője jav. tip. SCHRACK ELSO SIGMA szm: 2,4m.
- Akadálymentes WC SZET nyugtázója jav. tip. SCHRACK ELSO SIGMA szm: 1,1m.
- Akadálymentes WC SZET hívója húzószínrel jav. tip. SCHRACK ELSO SIGMA szm: 0,9m.
- Medikai csatlakozótábla jav. tip. E-14 RKV gyártmány szm: 1,4m.
- Szobatermosztát gépész terv szerint
- Hőmérséklet érzékelő gépész terv szerint
- Tervezett relészekrény, ABB IP54 dobozba épített 2db 230V-os, 2x2 váltóáttérkezős SCHNEIDER relével
- Napkollektor automatika szekrény, gépész terv szerint
- Tervezett elosztószekrény

Feszültség: 3x400 / 230V, 50Hz

Érintésvédelem módja: Nullázás "TN" rendszer
áramvédő kapcsolással kiegészítve

Kivitelezéskor az MSZ 2364; MSZ HD 60364; MSZ 447 és az MSZ 2040 sz. szabványok előírásainak betartása kötelező!

VILL-TERV KFT. 4551 Nyíregyháza – Oros Deák F. u. 42.	Tervezés tárgya : Orvosi rendelő Lövöpetri, Petőfi u. 97. (hrszt: 220)		
	A rajz megnevezése : Villanyszerelési terv		
Ez a terv szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!	Terv. fajta : Kiviteli	Nyilv. szám :	Rajzszám :
	Tervező : Rácz Géza VT-15-0103	Méretarány : 1:50	Dátum : 2017.11.

V-1